



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनोपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक:एफ.9()आ.फा./न.दि.ज./16/

दिनांक

श्रीमान् प्रधानाध्यापक
मोनिंग स्टार सेन्ट एनसल्स स्कूल
मदरामपुराए, सांगानेर
जयपुर ।

विषय :- अग्निशमन अनापत्ति रिपोर्ट 2016-17 के सम्वन्ध में ।
प्रसंग:- आपका पत्र दिनांक के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल मोनिंग स्टार सेन्ट एनसल्स स्कूल,
मदरामपुराए, सांगानेर, जयपुर की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अग्निशमन सुरक्षा की
दृष्टि से मौका निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया:-

1. निरीक्षण के दौरान स्कूल में वर्तमान में लगे हुये फायर फाईटिंग उपकरण, होजरील होज
फायर एग्स्टीनग्युसर आदि कार्यरत स्थिति में पाये गये हैं ।

अतः निम्न शर्तों के साथ इस विभाग द्वारा दिनांक 1.8.2016 से एक वर्ष के लिए अनापत्ति
प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

1. स्कूल में 2 गैस मास्क व भवन की ऊंचाई जितनी रोप लेडर रखनी होगी ।
2. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे चालु स्थिति
में रखने को बाध्य है ।
3. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा ।
4. स्कूल के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा
जावे ।
5. आवेदित स्थल पर फायर वाहन आसनी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान
रखना होगा ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर
जयपुर नगर निगम

